

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-05-007315-a

Предмет закупівлі : Код ДК 021:2015 - 71630000-3- Послуги з технічного огляду та випробовувань (послуги з експертного обстеження та повний технічний огляд водогрійних котлів –КОЛВІ 1300 та НИИСТУ-5)

Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)

Вартість закупівлі: 98 400,00 грн з ПДВ

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування Послуг	Один.в иміру	К-сть,
1	м. Чернівці, вул.М.Коцюбинського, 2 Водогрійний котел Колві – 1300 реєстраційний № 507	шт	1
2	м. Чернівці, вул.М.Коцюбинського, 2 Водогрійний котел Колві – 1300 реєстраційний № 572	шт	1
3	м. Чернівці, вул. Університетська, 28 Водогрійний котел Колві – 1300 реєстраційний № 554	шт	1
4	м. Чернівці, вул. Університетська, 28 Водогрійний котел Колві – 1300 реєстраційний № 555	шт	1
5	м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2 Водогрійний котел НИИСТУ-5 реєстраційний № 106	шт	1
6	м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2 Водогрійний котел НИИСТУ-5 реєстраційний № 107	шт	1
7	м. Чернівці, вул. Федьковича Юрія, 11 Водогрійний котел НИИСТУ-5 реєстраційний № 109	шт	1
8	м. Чернівці, вул. Федьковича Юрія, 11 Водогрійний котел НИИСТУ-5 реєстраційний № 110	шт	1
	Всього з ПДВ:		
	В т.ч. ПДВ		

ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. Підрядник виконує усі види робіт по експертному обстеженню та позачерговому технічному огляду водогрійних котлів КОЛВІ-1300 та НИИСТУ-5, регламентовані «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затвердженими наказом №333 від 05.03.2018 року Міністерства соціальної політики України.

2. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосовуваних приладів та обладнання повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

3. Замовник, на протязі проведення робіт по технічному обслуговуванню проводить технічний нагляд з метою забезпечення оперативності, якості, та дотримання норм «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

4. Обсяг робіт:

Експертне обстеження (технічне діагностування) включає в себе:

4.1 Аналіз технічної документації:

- паспортів;
- інструкцій з експлуатації;
- журналів обліку роботи;
- матеріалів попередніх оглядів і ремонтів.

4.2 Візуальний та вимірювальний контроль:

- зовнішній та внутрішній огляд;

- оцінка стану металу;
- виявлення корозії, тріщин, деформацій.
- 4.3 Неруйнівний контроль (за необхідності):
 - ультразвуковий контроль;
 - вимірювання товщини стінок;
 - інші методи контролю.
- 4.4 Проведення випробувань:
 - гідравлічні випробування
 - перевірка щільності та міцності.
- 4.5 Розрахунок залишкового ресурсу:
 - оцінка допустимих режимів роботи;
 - визначення строку продовження експлуатації.

5. Вимоги до виконавця:

Мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та атестованих спеціалістів, використовувати каліброване обладнання.

6. Результати робіт

За результатами виконання робіт Виконавець надає експертний висновок щодо технічного стану котлів, який включає: рішення про можливість (або неможливість) подальшої безпечної експлуатації, визначення строку продовження експлуатації, рекомендації щодо ремонту або обмеження режимів роботи.

7. Умови виконання робіт

- Замовник забезпечує доступ до обладнання;
- обладнання повинно бути підготовлене до огляду;
- у разі виявлення небезпечних дефектів роботи можуть бути призупинені.

8. Гарантійні терміни на виконані роботи регламентуються «Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», затвердженими наказом №333 від 05.03.2018 року Міністерства соціальної політики України.

9. Строки виконання робіт: протягом 60-ти днів з дня укладання договору, але не пізніше ніж 10.08.2026р.