Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-25-007263-a
Предмет закупівлі: Технічне обслуговування газопроводів та споруд на них (Код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)
Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)
Запланована вартість закупівлі: 246793,67 грн. з ПДВ
Оголошена вартість закупівлі: 205661,39 грн без ПДВ
Період поставки: по 31.12.2026р.

Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Предмет закупівлі: технічне обслуговування газопроводів та споруд на них (Код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки).

2. Адреси Замовника: м.Чернівці: вул. Коцюбинського,2; вул. Університеська,28; вул. Кафедральна,2; вул.Сторжинецька,101 (котельня); вул.Федьковича,11; вул. Г.Майдану,41; вул.Шиллера,5; вул.Садова,5; вул.Тараса Кияка, 9; вул.Нагірна,7Б; вул.Конституційна,23; вул.Л.Українки,25; вул.Університетська,19; вул. Сторожинецька,101(лабораторія); вул.Слобідська,1А; вул.Небесної Сотні, 2А, приміщ. 1, вул.Небесної Сотні, 2А, приміщ. 2, вул.Небесної Сотні, 4А, приміщ. 1, вул.Небесної Сотні, 4А, приміщ. 2, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 1 , вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 2, вул.Небесної Сотні, 4, приміщ. 1 , вул.Небесної Сотні, 4, приміщ. 2

3. Надання послуг здійснюється в строки та порядку, що передбачені чинними нормативно-правовими актами з охорони праці, паспортами, інструкціями, документами з експлуатації заводів-виробників газоспоживаючого обладнання, а також чинного законодавства України.

4. Перелік послуг:

4.1. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Коцюбинського 2
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	**Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)**	**Один. виміру**	**Кількість**
1	м.Чернівці вул. Коцюбинського 2, надземний газопровід	м	17
2	м.Чернівці вул. Коцюбинського 2, підземний середнього (високого) тиску	м	240

№ з/п	**Назва послуг (робіт)**	**Один. виміру**	**Кількість**	**Періодич-ність обслуго-вування**	**Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності**

1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу від 221 до 250 м	шт.	1	24	6
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску	шт.	1	24	6
5	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
6	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	3	1	1
7	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
8	Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	12	3
9	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	1	1
10	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	6
11	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
12	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	10	2	1

4.2. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Університецька 28

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	**Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)**	**Один. виміру**	**Кількість**
1	м.Чернівці вул. Університецька 28, надземний газопровід	м	11
2	м.Чернівці вул. Університецька 28, підземний середнього (високого) тиску	м	10

№ з/п	**Назва послуг (робіт)**	**Один. виміру**	**Кількість**	**Періодичність обслуговування**	**Періодичність на рік з урах. періодичності**
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1

2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	24	6
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску	шт.	1	24	6
5	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
6	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
7	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
8	Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	12	3
9	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	1	1
10	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	6
11	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
12	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	10	2	1

4.3. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Кафедральна 2

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	**Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)**	**Один. виміру**	**Кількість**
1	м.Чернівці вул. Кафедральна 2, надземний газопровід	м	23
2	м.Чернівці вул. Кафедральна 2, підземний газопровід низького тиску	м	8
3	м.Чернівці вул. Кафедральна 2, підземний газопровід середнього (високого) тиску	м	4

№ з/п	**Назва послуг (робіт)**	**Один. виміру**	**Кількість**	**Періодич-ність обслуго-вування**	**Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності**
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1

2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	12	3
3	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	24	6
4	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
5	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску	шт.	1	12	3
6	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску	шт.	1	24	6
7	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
8	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
9	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
10	засувка Ду 100-125 мм	шт.	1	1	1
11	Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	12	3
12	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	1	1
13	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	6
14	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
15	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	20	2	1

4.4. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Сторожинецька 101 (Котельня)
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	**Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)**	**Один. виміру**	**Кількість**
1	м.Чернівці вул. Сторожинецька101, надземний газопровід	м	23

№ з/п	**Назва послуг (робіт)**	**Один. виміру**	**Кількість**	**Періодич-ність обслуго-вування**	**Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності**
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1

2	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
3	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	4	1	1
4	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	3	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 50-80 мм	шт.	9	1	1
6	засувка Ду 100-125 мм	шт.	1	1	1
7	Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	12	3
8	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	1	1
9	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	3
10	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
11	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	64	2	1

4.5. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Ю. Федьковича 11

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	**Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)**	**Один. виміру**	**Кількість**
1	м.Чернівці вул. Ю. Федьковича 11, надземний газопровід	м	10,1

№ з/п	**Назва послуг (робіт)**	**Один. виміру**	**Кількість**	**Періодичність обслуговування**	**Періодичність на рік з урах. періодичності**
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
3	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
4	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
5	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
6	Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	12	3

7	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	1	1
8	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	3
9	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
10	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	10	2	1

4.6. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Г. Майдану 41

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Г. Майдану 41, надземний газопровід	м	8,5

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
3	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
4	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	4	1	1
5	засувка Ду 15-40 мм	шт.	1	1	1
6	Технічне обслуговування КБРТ	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	5	2	1

4.7. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Шиллера 5

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Шиллера 5, надземний газопровід	м	50

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
3	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	2	1	1
4	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
5	засувка Ду 15-40 мм	шт.	1	1	1
6	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
7	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
8	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	78	2	1

4.8. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Садова 5

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Садова 5, надземний газопровід	м	143,5
2	м.Чернівці вул. Садова 5, підземний газопровід середнього (високого) тиску	м	4,5

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодич-ність обслуго-вування	Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	24	6
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
4	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м	шт.	1	2	1
5	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску	шт.	1	24	6
6	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	4	1	1
7	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	14	1	1
8	засувка Ду 15-40 мм	шт.	1	1	1
9	Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	12	3
10	Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування	шт.	1	1	1
11	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	6
12	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
13	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	48	2	1

4.9. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Тараса Кияка, 9

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Тараса Кияка, 9 надземний газопровід	м	29
2	м.Чернівці вул. Тараса Кияка, 9 підземний газопровід низького тиску	м	6

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодич-ність обслуго-вування	Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	1	1
2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	12	3
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску	шт.	1	12	3
5	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
6	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
7	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
8	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	3
9	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
10	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	17	2	1

4.10. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Нагірна 7Б

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Нагірна 7Б, надземний газопровід	м	69

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодич-ність обслуго-вування	Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1

2	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м	шт.	1	2	1
3	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
4	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
5	засувка Ду 15-40 мм	шт.	1	1	1
6	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
7	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
8	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	27	2	1

4.11. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Конституційна 23

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Конституційна 23, надземний газопровід	м	26,6

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 м до 50 м	шт.	1	2	1
3	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
4	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	4	1	1
5	засувка Ду 15-40 мм	шт.	1	1	1
6	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
7	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
8	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	69	2	1

4.12. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Л.Українки 25

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Л. Українки 25, надземний газопровід	м	143
2	м.Чернівці вул. Л. Українки 25, підземний газопровід низького тиску	м	12

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	3	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	12	3
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 121 до 150 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску	шт.	1	12	3
5	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	3	1	1
6	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	5	1	1
7	засувка Ду 50-80 мм	шт.	2	1	1
8	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	3
9	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 51 до 100 м	шт.	1	2	1
10	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	116	2	1

4.13. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Університецька 19

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість

1	м.Чернівці вул. Університецька 19, надземний газопровід	м	4
2	м.Чернівці вул. Університецька 19, підземний газопровід низького тиску	м	6

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	12	3
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	2
4	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску	шт.	1	12	3
5	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
6	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	2	1	1
7	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
8	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	3
9	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
10	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	16	2	1

4.14. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Сторожинецька 101 (Лабораторія)
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Сторожинецька101, надземний газопровід	м	101
2	м.Чернівці вул. Сторожинецька101, підземний газопровід низького тиску	м	18

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	1	1
2	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	12	3
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску	шт.	1	12	3
5	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	8	1	1
6	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	8	1	1
7	крани (крім кульових) Ду 50-80 мм	шт.	2	1	1
8	Технічне обслуговування КБРТ	шт.	1	1	1
9	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	3
10	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
11	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	41	2	1

4.15. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Слобідська 1А

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	м.Чернівці вул. Слобідська 1А, надземний газопровід	м	32
2	м.Чернівці вул Слобідська 1А, підземний газопровід низького тиску	м	26

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності

1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	1	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	1	1	1
3	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів	шт.	1	2	1
4	Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	24	6
5	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
6	Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску	шт.	1	24	6
7	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
8	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	3	1	1
9	засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
10	Технічне обслуговування КБРТ	шт.	1	1	1
11	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	6
12	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
13	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	14	2	1

4.16. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 1

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 1	м	19

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодич-ність обслуго-вування	Періодич-ність на рік з урах. періодич-ності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	9	1	1

2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	9	1	1
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	9	1	1
6	Засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	48	2	1

4.17. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 2
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 2	м	19

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	6	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	6	1	1
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	6	1	1
6	Засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	49	2	1

4.18. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,2А, приміщ.1;
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2А, приміщ. 1	м	18,5

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	14	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	14	1	1
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	14	1	1
6	Засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	47	2	1

4.19. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,2А, приміщ.2;
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2А, приміщ. 2	м	18,5

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	12	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	12	1	1

3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	12	1	1
6	Засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	64	2	1

4.20. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4, приміщ.1;
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4, приміщ. 1	м	58,5

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	12	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	12	1	1
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	12	1	1
6	Засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	160	2	1

4.21. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4, приміщ.2;
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4, приміщ. 2	м	58,5

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	9	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	9	1	1
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	9	1	1
6	Засувка кульові Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	155	2	1

4.22. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4А, приміщ.1.
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4А, приміщ. 1	м	45

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	12	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	12	1	1

3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	12	1	1
6	Засувка Ду 50-80 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	206	2	1

4.23. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4А, приміщ.2.
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

№ з/п	Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів)	Один. виміру	Кількість
1	Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4А, приміщ. 2	м	43

№ з/п	Назва послуг (робіт)	Один. виміру	Кількість	Періодичність обслуговування	Періодичність на рік з урах. періодичності
1	Технічне обслуговування побутової газової плити	шт.	13	1	1
2	Перевірка щільності побутової газової плити	шт.	13	1	1
3	Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м	шт.	1	2	1
4	Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність	шт.	1	1	1
5	крани (крім кульових) Ду 15-40 мм	шт.	13	1	1
6	Засувка Ду 100-125 мм	шт.	1	1	1
7	Транспортні витрати (компенсація логістики)	шт.	1	25	1
8	Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 51 до 100 м	шт.	1	2	1
9	Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу	шт.	206	2	1

Уразі посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповни ти та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».