Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-08-009209-a
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (система безперебійного живлення)
Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)
Запланована вартість закупівлі: 386 000,00 грн. з ПДВ
Оголошена вартість закупівлі: 321 666,67 грн без ПДВ
Період поставки: по 11.12.2026р.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

Офіційне обґрунтування сумісності:

У Замовника вже введена в експлуатацію та функціонує система безперебійного живлення виробництва Eltek. Метою даної закупівлі є побудова єдиного спареного (паралельного) комплексу безперебійного живлення для масштабування потужності. Оскільки синхронізація синусоїди, розподіл навантаження AC/DC та керування зарядом акумуляторів здійснюються через спільну внутрішню шину даних, обладнання, що закуповується, повинно мати 100% апаратну, програмну та протокольну сумісність із наявною системою.

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	**Система безперебійного живлення Rectiverter Power Core 6kVA 1ph або еквівалент**	шт	1	**Номінальна напруга входу/виходу (AC**): 230VAC (із відповідними межами регулювання/допуску) **Фазовість системи:** Однофазний вхід / однофазний вихід (1ph/1ph) **Номінальна напруга постійного струму (DC):** 48 В (або сумісний номінальний діапазон) **Загальна вихідна потужність системи (сумарно AC + DC):** не менше 8 кВт **Максимальна вихідна потужність змінного струму (AC):** не менше 6 кВА **Максимальна вихідна потужність постійного струму (DC):** не менше 4,8 кВт **Параметри розподілу змінного струму (AC):** наявність інтегрованого або модульного варіанту розподілу (рекомендовано 1-полюсний або сумісний аналог) **Параметри розподілу постійного струму (DC):** наявність інтегрованого або модульного варіанту розподілу (рекомендовано 2-полюсний або сумісний аналог) **Варіант шини розподілу постійного струму:** сумісність із заземленням лінії -48 VDC (або універсальний ізольований розподіл) **Технологія передачі даних та архітектура комутації:** вбудована мікропроцесорна технологія безрозривної передачі енергії / паралельної роботи модулів **Перевантажувальна здатність системи:** динамічне перевантаження не менше 150% тривалістю від 15 секунд (або краще) **Конструктивне виконання та обслуговування:** підтримка функції швидкої заміни силових модулів без вимкнення всієї системи ("Гаряча заміна" / Hot Swap) **Обов'язкова підтримка роботи з контролерами Smartpack 2 та Smartpack S** (для паралельної інтеграції з наявним обладнанням Eltek)

				Система керування та контролю: наявність або підтримка сучасного мікропроцесорного інтелектуального контролера керування з інтерфейсами локального та віддаленого моніторингу параметрів системи через вбудований **вебінтерфейс (Web-interface)** **Монтажне виконання:** можливість встановлення системи в стандартну комутаційну або серверну стійку / шафу розміром 19” (19-inch rack mount) **Гарантійний термін** – не менше 12міс.